



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr Z/12/010/14
No. Z/12/010/14

Dostawca: nkt cables s.r.o.
(Nazwa i adres) Průmyslová 1130,
Supplier: 272 01 Kladno, Czech Republic
(Name and address)

Producent: nkt cables s.r.o.
(Nazwa i adres) Plant Velké Meziříčí
Manufacturer: U Tržiště 685/1
(Name and address) 594 22 Velké Meziříčí, Czech Republic

Nazwa wyrobu: Kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi lub miedzianymi,
Name of the product: o polu elektrycznym promieniowym, o izolacji z polietylenu usieciowanego, z żyłą powrotną miedzianą, uszczelnione wzdłużnie lub wzdłużnie i promieniowo, z powłoką polietylenową.
Power cables with aluminium or copper conductors, with radial electrical pole, cross linked polyethylene insulated, with copper screen, longitudinal or longitudinal and radial sealing, with polyethylene outer sheath.

Typ (model): XUHKXS, XUHAKXS, XRUHKXS, XRUHAKXS
Type (model):


Dane techniczne: napięcie znamionowe rated voltage:
Technical data: 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV,
liczba i przekroje znamionowe żył w mm²:
number and nominal cross-sectional area of conductors in mm²:
żyły miedziane copper conductors - 1x(35÷500)
żyły aluminiowe aluminium conductors - 1x(50÷630)

System certyfikacji: 1b według Przewodnika ISO/IEC 67
Certification system: 1b according to ISO/IEC Guide 67

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:
Aforesaid product complies with the safety requirements of the standard(s) and/or normative documents :

Norma(-y)/ dokumenty normatywne Standard(s)/normative documents	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
IEC 60502-2:2005	013e.2008	VDE
	1650400-5230-0276/112598	
	5012986-5230-0276/183978	
	5012986-5230-0276/147034	
	0350B/1/2008, 00477B/2012, 0055B/1/2009	EVPÚ
	412204632/2, 412204631	ITC

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych.
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s) and/or normative documents.

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Teodor Pyszniak

Warszawa, 2014-02-12

CERTYFIKAT nr Z/12/010/14
CERTIFICATE No. Z/12/010/14

Informacje dodatkowe:
Additional information:

Budowa kabli zgodna ze specyfikacją techniczną nr TS 03/02.
Construction of cables in accordance with Technical Specification No. TS 03/02.

CW-P 14.07
Nr rej. S-P-14-011
Reg. No. S-P-14-011

Rozdzielnik:
Copy to:

1. nkt cables s.r.o.
Průmyslová 1130,
272 01 Kladno, Czech Republic
2. CW